



МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
И ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

Санитарно-гигиеническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 7-11,37-38  
ИЗМЕРЕНИЙ МИКРОКЛИМАТА

от « 22 » января 2021 г.

1. Место проведения измерений АСШ №4  
(наименование объекта, цех, участок, отделение, адрес)

Завуч по учебной части

Измерение проводились в присутствии представителя обследуемого объекта

3. Средства измерений Гигрометр  
(наименование, тип)

№	Наименование кабинетов	t <sup>0</sup>	ПДК
7	Кабинет 1 «К» класса	+18	+18 +20
8	Кабинет 1 «А» класса	+21	+18 +20
9	Кабинет 1 «Е» класса	+22	+18 +20
10	Кабинет 5 «А» класса	+19	+18 +20
11	Кабинет 11 «Б» класса	+23	+18 +20
37	Коридор 1 этаж	+12	+18 +20
38	Столовая	+18	+18 +20

Измерения проводил: Лаборант Адылова Дж.Ж  
должность, фамилия, имя, отчество

Конец протокол

Примечание: Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям.  
протокола без разрешения санитарно-гигиенической лаборатории  
ЗАПРЕЩЕНА.

Перепечатка





МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
И ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес: с. Беловодское, ул. Фрунзе 73

телефон (03131)5-53-69

ИЗМЕРЕНИЕ освещенности

№ 7-11 от 22.01.2021г

1. Место проведения измерений АСШ №4

(наименование объекта, цех, участок, отделение, адрес)

3. Средства измерений Люксметр

(наименование, тип)

4. Сведения о государственной поверке Поверен

№ св1267

(дата и номер свидетельства (справки))

	Наименование кабинетов	Результаты	в LX
№7	Кабинет 1 «К» класса	57,8	Lx
		60,8	Lx
		60,8	Lx
		57,8	Lx
		57,8	Lx
№8	Кабинет 1 «А» класса	60,8	Lx
		60,8	Lx
		57,8	Lx
		57,8	Lx
		57,8	Lx
№9	Кабинет 1 «Е» класса	60,8	Lx
		57,8	Lx
		54,7	Lx
		54,7	Lx
		54,7	Lx
№10	Кабинет 5 «А» класса	60,8	Lx
		57,8	Lx
		54,7	Lx
		60,8	Lx
		60,8	Lx
№11	Кабинет 11 «Б» класса	60,8	Lx
		60,8	Lx
		60,8	Lx
		57,8	Lx
		54,7	Lx

